

Wrocław, 20.03.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dział Rozwoju
tel. (71) 364 93 56

**Urząd Miasta
Kamienna Góra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra**

Wasz znak: BAM. 6722.1.2025
Nasz znak: PSGWR.RODZ.422.002.154.001.PZ.26

Dot.: zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo nr BAM. 6722.1.2025 z dn. 12.03.2026 r. opiniujemy przedłożony projekt planu z uwagami.

Na obszarze objętym przedmiotowym projektem planu zlokalizowany jest gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia DN 300 wybudowany w 1977 r., który jest eksploatowany przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (dalej PSG). Nad ww. gazociągiem, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (dalej Rozporządzenie), wyznaczone są strefy kontrolowane o szerokości wynikającej z Tabeli 1 w Załączniku nr 2 do rozporządzenia. W strefach kontrolowanych obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, min. zakaz wznoszenia obiektów budowlanych - § 10. 3. Rozporządzenia. Szczegółowe informacje w zakresie sieci gazowej zostały przekazane w korespondencji nr WR.RODZ.422.002.237.001.PZ.25 z dnia 23.04.2025 r.

Wnosimy zatem o uwzględnienie w treści planu następujących zmian:

- Zamieszczenie informacji o ograniczeniach w zagospodarowaniu terenu wynikających z lokalizacji ww. gazociągu.
- W części graficznej przedmiotowego projektu planu, dla obszarów oznaczonych symbolem 1P (teren produkcji), w pasie strefy kontrolowanej gazociągu PSG DN300 średniego podwyższonego ciśnienia, zostały naniesione nieprzekraczalne linie zabudowy, co jest sprzeczne z ww. przepisami rozporządzenia. Prosimy zatem o korektę Załącznika nr 1 projektu planu, dostosowując odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od sieci gazowej, zgodnie z występującymi ograniczeniami.
- rozszerzenie zapisów § 16. 1) o treść „zgodnie z przepisami odrębnymi”

Z poważaniem

**KIEROWNIK
Dział Rozwoju**


Andrzej Cieśla

Pismo sporządził: Piotr Nowak, email: piotr.nowak@psgaz.pl, tel. (71) 364 93 56.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. RODZ a/a.